



Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern

Befundtabelle

Betreiber der Anlage, Adresse der Anlage	Art und Bezeichnung der Anlage	KBE _{Leg} /100ml	Art / Sero- gruppe (Sg)	Datum Probe- nahme/ Befund	Getroffene Maßnahmen	Bemer- kungen	Ansprech- partner*in, Tel.
Saint-Gobain ISOVER G+H AG, Jakobstr. 10, 51465 Bergisch Gladbach	Nassabscheider der Linientstaubung der Anlage zur Imprägnierung von Glasfasern	44.000	<i>Legionella spp.</i>	03.02.2022	Biozidstoßbehand- lung (2 kg)		Herr Böckenhaupt 0221/147- 4025

KBE_{Leg}: koloniebildende (kultivierbare) Einheiten von Legionellen

Stand: 31.05.2022