

## Umweltinspektionsbericht

Beh.-/ASt.-/Anlagennummer	300 / 0890760 / 0100
Aktenzeichen Bericht	2019-300-0890760-0100/3 vom 30.01.2020
Firma	Schoellershammer GmbH & Co. KG
Standort	Kreuzauer Straße 18, 52355 Düren
Anlage	Anlage zur Herstellung von Papier Anlage zur Herstellung von Papier Nr. 6.2.1 (Anhang 1 zur 4. BImSchV) 6.1.b (Tätigkeit nach Anhang 1 der IE-RL)
Datum der Umweltinspektion	03.12.2019
Gesamtaufwand	44 Stunden (einschließlich Vor- und Nachbereitung)
davon Vor-Ort-Aufwand	11 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	Bezirksregierung - Wasserwirtschaft

### A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung mit Schwerpunkt

Abwasser, Abwasserbehandlung  
Abwasser, Abwasserdirekteinleitung  
Abwasser, Abwasserindirekteinleitung  
Abwasser, Kanalnetz  
Abwasser, Niederschlagswasserbeseitigung

### B) Grundlage der Überwachung

§ 100 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 93 Landeswassergesetz (LWG)

### C) Inspektionsergebnis

(Mängelformulierungen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfraumens</b>	
keine Mängel	-
geringfügige Mängel	Herausdrücken von Papierschlamm südlich des Altpapierlagerplatzes: Durch das Rangieren der Gabelstapler wird am südlichen Ende des Altpapierlagerplatzes Niederschlagswasser aus der Auffangwanne des Lagerplatzes auf die angrenzende Wiese gedrückt. (Mangel beseitigt am 17.08.2020)
erhebliche Mängel	Niederschlagsentwässerung Stirnseite PM5: Die Flächen sind aufgrund Ihrer Belastung mit Papierschlamm (Sauerstoffzehrende Substanz/Organik) so stark verunreinigt, dass sie vor Einleitung in ein Gewässer zwingend einer Vorbehandlung bedürfen. (Mangel beseitigt am 17.08.2020)
schwerwiegende Mängel	-

### D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	Revisions schreiben
-----------------------	---------------------

## **Anlage**

### **Mängeldefinitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.