

Umweltinspektionsbericht

Beh.-/Ast.-/Anlagennummer	300 / 9046796 / 0118
Aktenzeichen Bericht	2020-300-9046796-0118/3 vom 05.03.2020
Firma	Covestro Deutschland AG
Standort	Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen
Anlage	NaCl-Elektrolyse Natriumchloridelektrolyse Anlage Nr. 4.1.12 (Anhang 1 zur 4. BImSchV) 4.2.a (Tätigkeit nach Anhang 1 der IE-RL)
Datum der Umweltinspektion	03.03.2020
Gesamtaufwand	17 Stunden (einschließlich Vor- und Nachbereitung)
davon Vor-Ort-Aufwand	6 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	Keine

A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung mit Schwerpunkt
Immissionsschutz, allgemein
AwSV

B) Grundlage der Überwachung

C) Inspektionsergebnis

(Mängeldefinitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel	-
geringfügige Mängel	Einige der vorhandenen Anlagendokumentationen entsprechen nicht den Vorgaben des § 43 AwSV an einem Tanklager wurde ein mangelhafter Blitzschutz gefunden (Kabel nicht angeschlossen). An mehreren Stellen in der Anlage wurden gebrauchte und neue Dichtungen gefunden, die unsachgemäß (an Armaturen oder Rohrleitungen aufgehängt) gelagert wurden.
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	-
-----------------------	---

Anlage

Mängelf Definitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.