

## Umweltinspektionsbericht

Beh.-/Ast.-/Anlagennummer	300 / 9039831 / 0002
Aktenzeichen Bericht	2018-300-9039831-0002/2 vom 17.12.2018
Firma	Stepan Deutschland GmbH
Standort	Rodenkirchener Str. 400, 50389 Wesseling
Anlage	Tensid-Herstellung Anlage zur Herstellung von Tensiden. Nr. 4.1.11 (Anhang 1 zur 4. BImSchV) 4.1.k (Tätigkeit nach Anhang 1 der IE-RL)
Datum der Umweltinspektion	27.11.2018
Gesamtaufwand	15 Stunden (einschließlich Vor- und Nachbereitung)
davon Vor-Ort-Aufwand	5 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	Bezirksregierung - Immissionsschutz

### A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung mit Schwerpunkt  
Immissionsschutz, allgemein

AwSV

Weiteres:

42. BImSchV

### B) Grundlage der Überwachung

§ 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

AwSV

42. BImSchV

### C) Inspektionsergebnis

(Mängeldefinitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel	-
geringfügige Mängel	Beschriftung an einem Behälter und der zugehörigen Leckanzeige fehlt (Mangel beseitigt am 19.03.2019) Beschriftung an einer Anzeige falsch (Mangel beseitigt am 19.03.2019) Nicht mehr benötigte Materialien im Anlagenbereich (Mangel beseitigt am 19.03.2019) Mängel in der AwSV-Anlagenbeschreibung (Mangel beseitigt am 19.03.2019)
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

### D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	Revisions schreiben
-----------------------	---------------------

## **Anlage**

### **Mängeldefinitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.